

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-NO.АБ03.В.00197

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018026

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS (Норвегия)
Bromstadvegen 59, 7047 Trondheim, Norway
тел.: + 47 90905500

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS (Норвегия)
Bromstadvegen 59, 7047 Trondheim, Norway
тел.: + 47 90905500
(см. Приложение № 1)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ»,
119285, РОССИЯ, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 6, ОГРН 5147746027424,
аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ03 выдан 25.06.2015 г. Федеральной службой по аккредитации
(дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.06.2015 г.), тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Технические средства для систем пожарной автоматики
(см. Приложения № 2, № 3)

код ОК 005 (ОКП):

Серийный выпуск

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
(в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015
№ 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности", ст. 83, ст. 84, ст. 101, ст. 103
(см. Приложение № 3)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 47 ПБ-17 от 31.10.2017 г., № 23 ПБ ЭМС-17 от 31.10.2017 г.,
ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ», аттестат аккредитации № RA.RU.21ЖЭ01 выдан от 26.05.2015 г. Федеральной службой по
аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2015 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ ST.NO.0001 P40083 от 27.10.2017 г., выдан ОС ООО «Гарантия Качества»,
Per. № РОСС RU 31389 04ИБС0

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.10.2017 по 30.10.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
Подпись

[Handwritten signature]
Подпись

М.А. Сметанин

инициалы, фамилия

А.В. Савоськин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

№1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-НО.АБ03.В.00197**(обязательная сертификация)**№ **0014942****Изготовители:****Eaton Electrical Products/Cooper Fullenon** (Соединенное Королевство)

Llantarnam park, Cwmbarn, Torfaen, NP44 3AW, UK

tel.: +44 (0) 1633 628500, fax: +44 (0) 1633 866346;

Digital Lighting (Китай)

Xinmin District, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong 523879, CN

tel.: +86 769 8276 4000, fax: +86 769 8166 7288;

Eaton MEDC Ltd (Соединенное Королевство)

Unit B, Sutton Parkway, Oddicroft Lane, Sutton in Ashfield, NG175FB, UK

tel.: +44 (0) 1623 444400;

FFE Ltd (Соединенное Королевство)

9 Hunting gate, Hitchin, Hertfordshire, SG4 0TJ, UK

tel.: +44 (0) 1462 444740;

KAC Alarm Company Ltd (Соединенное Королевство)

KAC Alarm Company Ltd, Thornhill Road, North Moons Moat, Redditch, B98 9ND, UK

tel.: +44 (0) 1527 406655, fax: +44 (0) 1527 406699;

Korenix Technology (Тайвань (Китай))

14F, No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 23143, Taiwan (R.O.C.)

tel.: +886-2-8911-1000, fax: +886-2-2912-3328;

UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. (Польша)

ul. Kolejowa 24,39-1 00- Ropczyce

tel.: +48 17 221 02 02, fax: +48 17 221 02 48;

Technical Foam Services LTD (Соединенное Королевство)

57 Burkitt Road, Earlstrees Industrial Estate, Corby, Northants, NN174DT, UK

tel.: +44 (0)1536 443000, fax: +44 (0)1536 443230;

Detector Electronics Corporation (США)

6901 WEST 110TH STREET, BLOOMINGTON, MN 55438, USA

tel.: +1-952-941-5665, fax: +1-952-829-8750;

United Magnetic Co., Ltd. (Китай)

Unit 1905, Yongda International Tower #2277, Long Yang Road 201204, Shanghai, China

tel.: +86 21 6440 0970, fax: +86 21 6440 1125;

Dongguan Chang Tain Metals Co. (Тайвань (Китай))

No 90 Huludun 2nd St.Fengyuan District. Talchung, City, Taiwan 42086

tel.: +886-4-25130431-32, fax: +86-769-8561 9352;

FIAMM S.p.A (Италия)

Viale Europa, 75 Montecchio Maggiore 36075 (VI) – Italy

tel.: +39 0444 709311, fax: +39 0444 699237;

Detector Testers (Соединенное Королевство)

Edison House, 163 Dixons Hill Road, Welham green, Hertsfordshire AL9 7 JE, UK

tel.: +44 (0) 1707 282760, fax: +44 (0) 1707 282777.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

М.А. Сметанин

инициалы, фамилия

А.В. Савоськин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

№2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-НО.АБ03.В.00197

(обязательная сертификация)

№ 0014943

Продукция**Технические средства для систем пожарной автоматики в составе:****извещатели пожарные:****ручные**

BF-300/V2 (артикул 116-BF-300/V2), BF-510WP-H (артикул 116-BF-510WP-H);

дымовые оптико-электронные аспирационные

AutroSense 200 (артикул 116-5861-018.2000), AutroSense Micra 25 (116-5861-018.1007),

AutroSense Micra 100 (артикул 116-5861-018.1107);

дымовые оптико-электронные линейные

FireRay 3000-101 (артикул 116-5861-023.3000), FireRay 5000-101 (артикул 116-5861-023.5101),

FireRay 5000-102 (артикул 116-5861-023.5102);

пламени

AutroFlame X33AF PL (артикулы 116-5861-011.4410, 116-5861-011.4411, 116-5861-011.4420, 116-5861-011.4421,

116-5861-011.4440, 116-5861-011.4460), AutroFlame X33AF (артикулы 116-5861-011.4310, 116-5861-011.4316,

116-5861-011.4320, 116-5861-011.4322, 116-5861-011.4323, 116-5861-011.4324, 116-5861-011.4340,

116-5861-011.4341, 116-5861-011.4360, 116-5861-011.4361, 116-5861-011.4371, 116-5861-011.4373,

116-5861-011.4381, 116-5861-011.4383, 116-5861-011.4384, 116-5861-011.4385, 116-5861-011.4391,

116-5861-011.4393);

оповещатели пожарные:**световые**

BBL-100 (артикул 116-BBL-100), BBL-100/IP (артикул 116-BBL-100/IP);

звуковые

BBR-130 (артикул 116-BBR-130), BBR-230 (артикул 116-BBR-230),

BBR-230/IP (артикул 116-BBR-230/IP), Askari (артикулы 116-7770-009.0000, 116-7770-009.0001),

Roshni (артикулы 116-7770-009.0004, 116-7770-009.0005), Roshni 7770-009.0002 (артикул 116-7770-009.0002);

комбинированные (световые, звуковые)

BBQ-130 (артикул 116-BBQ-130), BBQ-230 (артикул 116-BBQ-230),

BBQ-230/IP (артикул 116-BBQ-230/IP), Flashni (артикулы 116-7780-004.0001, 116-7780-004.0002).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

М.А. Сметанин

инициалы, фамилия

А.В. Савоськин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

№3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-НО.АБ03.В.00197

(обязательная сертификация)

№ 0014944

Технические средства для систем пожарной автоматики прочие:**индикаторы выносные**

BU-47 (артикул 116-BU-47);

инструменты и средства для диагностики

WBJ-5/01 (артикул 116-WBJ-5/01), WBJ-5/02 (артикул 116-WBJ-5/02), WBJ-5/03 (артикул 116-WBJ-5/03),

WBJ-5/04 (артикул 116-WBJ-5/04), WBJ-6/01 (артикул 116-WBJ-6/01), WBJ-10 (артикул 116-WBJ-10),

WBJ-10/01 (артикул 116-WBJ-10/01), WBJ-10/02 (артикул 116-WBJ-10/02), WBJ-10/03 (артикул 116-WBJ-10/03),

WBJ-10/04 (артикул 116-WBJ-10/04), WBJ-140 (артикул 116-WBJ-140);

лазерный маркер 006097-001 (артикул 116-006097-001);**экран погодный** 007338-030 (артикул 116-007338-030);**конвертеры**

5150-030.3003 (артикул 116-5150-030.3003), 5151-030.3001 (артикул 116-5151-030.3001),

5151-030.3002 (артикул 116-5151-030.3002);

принадлежности для калибровки

006468-001 (артикул 116-006468-001), 007098-005 (артикул 116-007098-005), 007739-001

(артикул 116-007739-001), 102740-002 (артикул 116-102740-002);

принадлежности для источников электропитания

FIAMM FG20721 (артикул 116-4160-001), FIAMM FG21803 (артикул 116-4160-002),

FIAMM FG22703 (артикул 116-4160-003), FIAMM FG24204 (артикул 116-4160-004);

принадлежности для ручных извещателей

4860-009.9905 (артикул 116-4860-009.9905), 4860-011.0100 (артикул 116-4860-011.0100),

4890-021.0001 (артикул 116-4890-021.0001), 4890-021.0010 (артикул 116-4890-021.0001),

4890-022.0001 (артикул 116-4890-022.0010), 4890-022.0010 (артикул 116-4890-022.0010),

BFG-3/XX (артикул 116-BFG-3/XX), BFG-3/SU (артикул 116-BFG-3/SU);

принадлежности для линейных и аспирационных извещателей

5861-018.9027 (артикул 116-5861-018.9027), 5861-018.9028 (артикул 116-5861-018.9028),

5861-023.5005 (артикул 116-5861-023.5005);

принадлежность для оповещателей

7770-009.0008 (артикул 116-7770-009.0008);

принадлежности для извещателей пламени

007255-001 (артикул 116-007255-001), 5861-011.9050 (артикул 116-5861-011.9050),

5861-011.9051 (артикул 116-5861-011.9051).

Национальный стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. N 1028-ст).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

М.А. Сметанин

инициалы, фамилия

А.В. Савоськин

инициалы, фамилия