

参 考

3月14日の需要状況

	午前中(10時)時点	16時時点	点灯時(18時~19時)
地震を考慮しない場合の想定需要	4,400万kW	4,100万kW	4,700万kW
想定需要(3月13日時点)	3,800万kW	3,500万kW	4,100万kW ^(*)
実績需要	2,900万kW	2,600万kW	2,800万kW

(*)当日16時の段階で、点灯時の需要想定を3,400万kWに見直し